



Znak postępowania: ZP 1/2026

Nysa, 12.02.2026 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania ZP 1/2026 – Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ulicy Chodowieckiego 4 w Nysie

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późniejszymi zmianami), poniżej zamieszczone zostały pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia otrzymane od Wykonawcy wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Pytanie 1)

Temat

przedmiar robót – poz. 2D.1 „Przygotowanie podłoża – czyszczenie powierzchni posadzki z pozostałości kleju” (434,404 m²)

Treść

W związku z zapisem w przedmiarze robót w pozycji 2D.1 „Przygotowanie podłoża – czyszczenie powierzchni posadzki z pozostałości kleju” (434,404 m²), zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie wymaganego standardu przygotowania podłoża. Prosimy o wskazanie, czy w ramach tej pozycji Zamawiający wymaga całkowitego usunięcia istniejącej warstwy kleju do poziomu konstrukcyjnego podłoża betonowego, czy też wymaga doprowadzenia podłoża do parametrów technicznych umożliwiających prawidłowe wykonanie kolejnych warstw (grunt, masa samopoziomująca, wykładzina), bez konieczności całkowitego usuwania kleju. Prosimy o jednoznaczne określenie oczekiwanego zakresu robót, tak aby umożliwić prawidłową kalkulację ceny oferty.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga całkowitego usunięcia istniejącej warstwy kleju do poziomu konstrukcyjnego podłoża betonowego.*

Pytanie 2)

Temat

przedmiar punkt 10

Treść

Bardzo proszę o doprecyzowanie punktu Impregnacja wykładzin rulonowych co dokładnie zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź: *Jest to standardowa operacja technologiczna dla firm zajmujących się profesjonalnie "montażem posadzek z tworzyw sztucznych". Ma na celu zabezpieczenie powierzchni wykładziny przed rozpoczęciem ich użytkowania.*

Treść udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień (odpowiedzi) jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i powinna być uwzględniona przez Wykonawców przy składaniu ofert.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

mgr Zbigniew Szlempo