

Nysa, 27.03.2026r.

TT/ U / 0791/ 2026 /JW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.03.2026r
p. Piotra Opałki, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa, pełnomocnika
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7 na podst.
Warunków technicznych przyłączenia do sieci – TT/ W/ 1210/ 2024/JW z dnia 10.05.2024r.
w sprawie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej do
obsługi obiektów przy ul. Kraszewskiego w Nysie, nr ewid. 2/17, informuję o uzgodnieniu
proponowanych rozwiązań technicznych (w tym technologii wykonania robót i zastosowanych
materiałów) zgodnie z załączoną dokumentacją na następujących warunkach:

- o terminie rozpoczęcia robót wykonawca powiadomi naszą Spółkę pisemnie, podając dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich przebieg;
- prace ziemne w odległości 2m od miejsc kolizji i zbliżeń prowadzić ręcznie;
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie zlokalizować miejsce kolizji w obecności przedstawiciela WiK „AKWA” Nysa – Wydz. Eksploatacji, al. Wojska Polskiego 2 (tel. 433 40 37);
- za prawidłowe rozwiązanie i wykonanie miejsc kolizyjnych oraz ich zgodność z projektem, odpowiadają służby techniczne wykonawcy;
- odbiorów częściowych i końcowych należy dokonywać przy udziale przedstawicieli WiK „AKWA” Nysa.

Kserokopię niniejszego pisma należy dołączyć do dokumentacji składanej w PZUDP oraz do *projektu wykonawczego*.

K / o :
a/a .TE

PREZES ZARZĄDU
Edyta Peikert



Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2
Tel. 77- 433 43 16, 433 35 28, Fax. 77- 433 29 56

Telefon pogotowia: **994**

e- mail: sekretariat@wikakwa.pl www.wikakwa.pl

NIP 753-000-07-73 REGON: 530603981 Nr rej. BDO: 000015775
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000136443